



TNCP Vertriebs GmbH

Braaker Grund 8

22145 Braak

Telefon: +49 40 88 14 14 7-0

Telefax: +49 40 88 14 14 7-17

Internet: [www.tncp.de](http://www.tncp.de)

E-Mail : [tncp@tncp.de](mailto:tncp@tncp.de)

*Stromaggregate/Flutlichtmasten/ Klima/ Gabelstapler*



## 160 KVA Dieselstromaggregat TN160.001 / BFC 175A / 20“

Superschallgedämpft im 20`Container

Automatic Remote Control Panel MRS 10

Notstromautomatik / Fernstart möglich

Auffangwanne / Grundrahmentank

Abgasleitung über Containerseite, Zuluft

Stirnseitig und seitlich, 2x 1000 L Tanks

Ehemals Südpol Aggregat

Perfektes Baustellen Aggregat mit Platz für separates Zubehör

### Anschlüsse:

Klemmleiste M12

### Logistische Daten

Gewicht ( leer ): 6000 - 6300Kg

Abmaße ( LxBxH mm): 6100x2440x2590

Tankvolumen: 2000 Liter

Serviceintervall: alle 400 Std.

Kran-Ösen

### Technische Daten:

Standbyleistung ( 50Hz ) : 175 KVA / 140 KW

Dauerleistung ( 50Hz ) : 160 KVA / 128 KW  
253 Ampere

Spannung: 400 / 230 V

Frequenz: 50 Hz / 1500rpm

Motor Modell: Cummins GCTA8,3G

Generator Modell: Stamford N25504

Ölmenge: 24 Liter

Kühlwasser: 28 Liter

Verbrauch bei Voll-Last : ca. 32 Liter / Std.

Verbrauch bei Teil-Last : ca. 20 Liter / Std.

Ölverbrauch: ca. <4g/kwh

Lautstärke: 68 dpa / bei 7m